



TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Handläggare : Håkan Bergman / Göran Samuelsson

RAPPORT UPPFÖLJNING AV ENERGIFÖRBRUKNING 2012

2013-02-04

Energislag	2011	2012	Avvikelse		Kommentar
			kwh/kvm	%	
Värme (fjv+gas+el) kwh	12352392	11035588			
Area kvm	93670	93770			
Förbrukning kwh/kvm	131,871	117,688	- 14,183	- 10,76	
El (verks+fastigh) kwh	7070000	7345753			
Area kvm	93670	93770			
Förbrukning kwh/kvm	75,47	78,338	+ 2,868	+ 3,80	
Summa förbrukning kwh	19422392	18381341			KS-mål på
Area kvm	93670	93770			minskning med
Förbrukning kwh/kvm	207,341	196,026	- 11,315	- 5,457	5 % är uppfyllt.

Angiven värmeförbrukning är **normalårskorrigerad**.

Tekniska förvaltningen
Fastighetsförvaltningen

Göran Samuelsson
Fastighetschef