



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
FASTIGHETSAVDELNINGEN
TEKNISKA AVDELNINGEN

RAPPORT
UPPFÖLJNING AV ENERGIFÖRBRUKNING 2015

2016-03-09

INNEHÅLL

- Sidan 1 Kommunala fastigheter och LSAB
- Sidan 2 Gatubelysning och reningsverket

Göran Samuelsson
Fastighetschef

Mattias Persson
Teknisk chef

Handwritten signature in blue ink.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
 FASTIGHETSAVDELNINGEN
 Handläggare : Håkan Bergman / Göran Samuelsson

RAPPORT

2016-03-10

UPPFÖLJNING AV ENERGIFÖRBRUKNING 2015 KOMMUNALA FASTIGHETER SAMT LSAB

KOMMUNALA FASTIGHETER

Energislag	2012	2013	2014	2015	Avvikelse 2014-2015	
					kwh/kvm	%
Värme (fjv+gas+el) kwh	11035588	11691421	11655080	11190133		
Area kvm	93770	95193	99587	102170		
Förbrukning kwh/kvm	117,688	122,80	117,03	109,52	- 7,52	- 6,42
El (verks+fastigh) kwh	7345753	7354000	7115577	7205085		
Area kvm	93770	95193	99587	102170		
Förbrukning kwh/kvm	78,338	77,26	71,45	70,52	- 0,93	- 1,3
Summa förbrukning kwh	18381341	19045421	18924457	18395218		
Area kvm	93770	95193	99587	102170		
Förbrukning kwh/kvm	196,026	200,06	188,48	180,04	-8,44	- 4,48

Angiven värmeförbrukning är normalårskorrigerad.

LSAB (LOMMA SERVICEBOSTÄDER AB)

Energislag	2010	2013	2014	2015	Avvikelse 2014 – 2015	
					Kwh/kvm	%
Värme (fjv+gas) kwh	926744	928126	958483	1006219		
Area kvm	9312	9312	9312	12690		
Förbrukning kwh/kvm	99,52	99,67	102,93	79,29	-23,64	-23,0
El (verks + fastigh) kwh	849002	805303	768274	911848		
Area kvm	9312	9312	9312	12690		
Förbrukning kwh/kvm	91,19	86,48	82,50	71,85	-10,65	- 12,9
Summa förbrukning kwh	1775746	1733429	1726757	1918067		
Area kvm	9312	9312	9312	12690		
Förbrukning kwh/kvm	190,69	186,15	185,43	151,15	-34,28	- 18,5

Angiven värmeförbrukning är normalårskorrigerad.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
 Fastighetsavdelningen

Göran Samuelsson
 Fastighetschef



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
TEKNISKA AVDELNINGEN
Handläggare : Mattias Persson

RAPPORT

2016-03-10

**UPPFÖLJNING AV ENERGIFÖRBRUKNING 2015
GATUBELYSNING OCH RENINGSVERKET****TEKNISKA AVDELNINGEN**

Förbrukningsställe	2014	2015			Avvikelse 2014-2015	
	kWh	kWh			kWh	%
Gatubelysning	2617000	2389000			-228000	-8,71
Reningsverk	675000	637200			-37800	-5,6

Angivna förbrukningar avser totalförbrukningar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen

Mattias Persson
Teknisk chef