

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Fastighet, adress, datum och åtgärd		
Fastighetsbeteckning:	Kontrollplan upprättad:	Reviderad:
Adress:	Åtgärden avser: <i>Tillbyggnad av enbostadshus (uterum)</i>	Upprättad av:

Gällande normer
BBR 28 (BFS 2016:6 med ändringar t.o.m. BFS 2019:2)
EKS 11 (BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2019:1)

Byggherre (BH)		
Namn:	Signatur:	Telefon, e-post:

Entreprenör (E)			
Företag:	Namn:	Signatur:	Telefon, e-post:

Konstruktör (K)			
Företag:	Namn:	Signatur:	Telefon, e-post:

Följande handlingar ska inlämnas som bilagor till anmälan om slutbesked
1. Intyg från lägeskontroll
2. Provtryckningsprotokoll (golvvärme)
3. Besiktningssprotokoll för eldstad
4. Relationshandlingar (om ändring i förhållande till beslut skett)

Kontroll	Kontrollant	Kontrollmetod	Kontrolleras mot	Signatur och datum	Anmärkning
----------	-------------	---------------	------------------	--------------------	------------

Stadga och beständighet

Projektering och dimensionering	K	Beräkning	EKS 11 Avd. A 21 och 22 §§		
Utförandekontroll	BH / E	Okulär	EKS 11 Avd. A 21 och 27 §§		
Stadga och beständighet	BH / E	Okulär	EKS 11 Avd. A 15 och 16 §§		

Grundläggning och utsättning

Grundkonstruktion och markarbeten	BH / E	Beräkning	EKS 11 Avd I		
Utsättning	BH / E	Mätning	Beslut/ritning		
Schaktbottenbesiktning	BH / E	Egenkontroll	EKS 11		

Tillgänglighet

Tillgänglighet	BH	Okulär	BBR 3:511 & 3:5111		
----------------	----	--------	--------------------	--	--

Brand

Brandskydd (dimensionering)	BH / E	Egenkontroll / dokument	BBR 5:11		
Brandskydd mellan byggnader	BH / E	Mätning & egenkontroll	BBR 5:61 & 5:611		
Eldstad och skorsten	BH	Intyg	BBR 5:42		

Hygien, hälsa och miljö

Luft (ventilation)	BH	Mätning & intyg	BBR 6:92		
Fukt	BH	Mätning & intyg	BBR 6:95		
Vatten och avlopp	BH	Intyg	BBR 6:96		

Kontroll	Kontrollant	Kontrollmetod	Kontrolleras mot	Signatur och datum	Anmärkning
----------	-------------	---------------	------------------	--------------------	------------

Säkerhet vid användning

Skydd mot fall	BH	Okulär	BBR 8:2		
Öppningsbara fönster och dylikt	BH	Okulär	BBR 8:231		
Taksäkerhet	BH	Okulär	BBR 8:24		
Glas i byggnader	BH	Okulär	BBR 8:35		
Elstötar och elchocker	BH	Mätning	BBR 8:8 och 8:10		

Energihushållning

Energihushållning	BH	Beräkning	BBR 9:92		
-------------------	----	-----------	----------	--	--

Lägeskontroll och byggherreintyg

Lägeskontroll	BH	Intyg	Beslut/ritning		
Utförande enligt beslut	BH	Okulär	Beslut/ritning		

Information

Välj en kontrollant för varje kontrollpunkt

Obs. Tänk på att inte signera kontrollplanen första gången den lämnas in. Kontrollplanen signeras först efter det att kontrollerna utförts. Ändra i kontrollplanen så att den passar dig och just ditt projekt.

Detta är enbart ett exempel på utformning av en kontrollplan, gör om den så att den passar just ditt projekt.