

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Fastighet, adress, datum och åtgärd		
Fastighetsbeteckning:	Kontrollplan upprättad:	Reviderad:
Adress:	Åtgärden avser: <i>Installation av eldstad samt rökkanal</i>	Upprättad av:

Gällande författningssamling
BBR 29 (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2020:4)

Byggherre (BH)		
Namn:	Signatur:	Telefon, e-post:

Kontroll	Kontrollant	Kontrollmetod	Kontrolleras mot	Signatur och datum	Anmärkning
Eldstad och skorsten	BH	Besiktningssprotokoll (s.k. <i>sotarintyg</i>)	BBR 5:42		
Förbränning och förbränningsgaser	BH	Okulär	BBR 6:74 prestandadeklaration / produktblad		
Skorstenshöjd	BH	Mätning	BBR 6:743		
Taksäkerhet	BH	Okulär	BBR 8:24		
Utformning och placering	BH	Okulär	Utfärdat startbesked		

Besiktningsprotokoll utfärdat av skorstensfejarmästare ska inlämnas som bilaga inför slutbesked.

Upplysningar till byggherre

* Intyg från skorstensfejarmästare ska inkomma till byggenheten inför slutbesked.

Ni bör konsultera med skorstensfejarmästare innan installation påbörjas.

Signera inte kontrollplanen första gången den lämnas in (under '*signatur och datum*' samt ev. '*anmärkning*'). Övrig information ska fyllas i vid första inlämnande. Kontrollplanen signeras först efter det att åtgärderna utförts. Ändra i kontrollplanen så att den passar dig och just ditt projekt.

Ni får inte påbörja installation av eldstad eller rökkanal innan startbesked utfärdats. Ni får inte börja använda eldstaden innan slutbesked utfärdats.

Detta är enbart *ett exempel* på utformning av en kontrollplan för installation av eldstad. Ni behöver eventuellt utföra ändringar så att kontrollplanen passar just ert projekt.